

Anerkennung

von Bauteilen und Systemen



Approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

Hochiki Europe (UK) Ltd.
Grosvenor Road, Gillingham Business Park
GB-ME8 0SA Gillingham, Kent

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 204048	5	17.03.2021	16.03.2025

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval
Wärmemelder / Heat detector
DFG-60BLKJ

Verwendung
Use
in automatischen Brandmeldeanlagen
in automatic fire detection and fire alarm systems

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval
VdS 2344:2014-07
VdS 2543:2018-05
EN 54-5:2000 + A1:2002

Köln, den 17.03.2021

Dr. Reinermann

Geschäftsführer
Managing Director

i. V. Hesels

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln.

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-11149-01-01

Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 204048 vom/ dated 17.03.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Wärmemelder / Heat Detector Meldersockel / Detector Base	DFG-60BLKJ YBN-R/6SK		

Anlage / Enclosure 2

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 204048 vom/ dated 17.03.2021

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
BRE Prüfberichte: BRE Test Reports:	TE 210418/2 TE 238751 TE-P10884-1001	02.12.2003 03.12.2007 26.09.2018	
DFG-60BLKJ Installationsanleitung / Installation Instructions Installationsanleitung / Installation Instructions Bauteileliste / Component List Stückliste / Parts List Bestückungsplan / Component Mounting Diagram PCB-Layout/ PCB-Layout Bestückungsplan / Component Mounting Diagram Technische Zeichnung/ Technical Drawing Technische Zeichnung/ Technical Drawing Stromlaufplan / Circuit Diagram Technische Zeichnung/ Technical Drawing Typenschild/ Product Label	DFG60-BLKJ 2-3-0-1744, Issue 5 7-0-000-4094-723 7-0-000-3696-722 7-0-000-4835-721 7-0-000-4834-721 A2-03-0165-1 A2-90-0031-1 A2-90-0032-1 A2-90-0035-1 A2-90-0036 7-0-000-5103-722	27.09.2012 27.09.2015 20.06.2014 05.02.2016 12.04.2017 12.04.2017 26.07.2007 14.01.2019 14.01.2009 04.09.2003 08.02.1990 12.11.2019	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Anlage / Enclosure 2

Seite / Sheet 2

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No. G 204048](#) vom/ dated 17.03.2021

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Sockel YBN-R/6SK Stückliste / Parts List Genehmigungszeichnung / Approval Drawing	1226150-00 1226150-00-1	- - -	1
		- - -	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 204048 vom/ dated 17.03.2021

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Bei dem Melder Typ DFG-60BLKJ handelt es sich um einen konventionellen Wärmemelder zur Verwendung in automatischen Brandmeldeanlagen.

Technische Daten (nach Herstellerangaben):

Betriebsspannungsbereich (DC):	15 V bis 30 V
Stromaufnahme (Ruhe):	200 µA
Stromaufnahme (Alarm):	5 mA
Ansprechklasse:	A2

Detector type DFG-60BLKJ is a conventional heat detector for the use in automatic fire detection and fire alarm systems.

Technical data (manufacturer's specification):

Operating voltage range (DC):	15 V to 30 V
Current consumption (quiescent):	200 µA
Current consumption (alarm):	5 mA
Response class:	A2